

Nr. A32/2018, BMA, Gampelen

Datum:	01.02.2018
Alarm-Zeit:	01:52 Uhr
Alarm-Meldung	AA, Automatischer Alarm
Ort:	Gampelen
Objekt:	Wohnheim
Einsatzdauer:	1.0h
Personal ins Lokal eingerückt:	13
Personal eingesetzt:	13
Eingesetzte Fahrzeuge und Mittel:	TLF, Schlauchleger, 2x AS-Bus, KLF
Partnerorganisationen:	
Einsatzablauf:	Räume geprüft, Gelüftet und BMA wieder eingeschaltet