

Nr. A45/2018, BMA, Gampelen

Datum:	02.06.2018
Alarm-Zeit:	23:23 Uhr
Alarm-Meldung	AA, AA Feuer, Gampelen, 221
Ort:	Gampelen
Objekt:	Wohnheim
Einsatzdauer:	1.0h
Personal ins Lokal eingerückt:	13
Personal eingesetzt:	13
Eingesetzte Fahrzeuge und Mittel:	TLF, 2xAS-Bus, 2x FZ
Partnerorganisationen:	
Einsatzablauf:	Handtaster lokalisiert und zurückgestellt, Anlage wieder in normalbetrieb gestellt.