

Nr. 6/2016, Brand in Hotel Auberge Pont-de-Thielle Gals

Datum:	12.06.2016
Alarm-Zeit:	07:11 Uhr
Alarm-Meldung	Gr. 010, Rauchentwicklung nach kleinem Feuer, Gals, Zihlbrücke 15, Hotel Auberge Pont-de-Thielle
Ort:	Gals, Zihlbrücke 15
Ereignis:	Brand von Dekorationsmaterial, Rauchentwicklung in Speisesaal und Treppenhaus
Objekt:	Hotel
Witterung:	Bewölkt, nass
Einsatzende:	08:30
Personal ins Lokal eingerückt:	14
Personal eingesetzt:	14
Eingesetzte Fahrzeuge und Mittel:	TLF, Schlauchableger AS- Bus Tschugg und Lüscherz, Mannschaftstransporter
Partnerorganisationen:	KaPo Bern
Einsatzablauf:	Bei der Schliessung vom Lokal wurde eine Kerze auf einem Eichenfass mit Korkzapfen Dekoration nicht ausgelöscht. In der Folge entzündeten sich die Korkzapfen und das Eichenfass. Der aufsteigende Rauch löste im ersten Stock 2 Rauchmelder aus worauf ein Hotelgast mit 2 Feuerlöschern durch eine Öffnung in der Wand, den Brand im verschlossenen Speisesaal löschte. Brandstelle unter Atemschutz mit Wärmebildkamera geprüft. Mit Lüfter Gebäude rauchfrei gemacht. Die Feuerwehr dankt dem Hotelgast für seinen beherzten Einsatz und dem Eigentümer für Kaffee und Giffeli.

