

# Nr. 3/2016, 2x BMA Gravuretec SA

Datum:	17.04.2016
Alarm-Zeit:	03.20 Uhr und 06:50
Alarm-Meldung	Kp. 15, AA Feuer, Erlach, Stadtgraben 7, Gravuretec SA Erlach, 222 067
Ort:	Erlach, Stadtgraben 7
Ereignis:	Brandmelder im Estrich löste Alarm aus, Grund nicht erkennbar.
Objekt:	Industriegebäude
Witterung:	Nacht, nass
Einsatzende:	04:00 Uhr und 07:30
Personal ins Lokal eingerückt:	19 / 21
Personal eingesetzt:	19 / 21
Eingesetzte Fahrzeuge und Mittel:	TLF, MS, Schlauchableger AS- Bus Tschugg und Lüscherz, Mannschaftstransporter
Partnerorganisationen:	keine
Einsatzablauf:	Da die Feuerwehr keinen Schlüssel zur Gravuretec besitzt, musste ein Schlüssel von einem Mitarbeiter organisiert werden. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude von aussen mittels Wärmebildkamera geprüft. Keine erhöhte Temperatur erkennbar. Daher wurde auf ein gewaltsames Eindringen verzichtet. Nach Eintreffen des Schlüssels, Estrich geprüft. Keine Abnormalitäten. Anlage zurückgestellt.



